



Registrazione Ispezione rete

Comune

Rocca Massima

Impianto Rocca Massima

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

3200

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Via San Rocco	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via XXIII Marzo	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Croci	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Di Cori	0	0	0	MP	06/08/2013		
Largo S. Mariani	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Umberto I°	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Del Municipio	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Della Marina	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via San Michele	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Serrone Della Madonna	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Del Carmine	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Ficorelle	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Segnina	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Piave	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Del Montano	0	0	0	MP	06/08/2013		
Vicolo Storto	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Arcoscuro	0	0	0	MP	06/08/2013		
Via Vittorio Emanuele	0	0	0	MP	06/08/2013		
	0	0	0	BP	06/08/2013		
	0	3200	0	MP	06/08/2013		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	3200	3200
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it