



## Registrazione Ispezione rete

Comune

Rofrano

Impianto Rofrano

### Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

3000

### Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Via C. Ronsini	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Tosone	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via G. Sofia	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Speranza	0	0	0	MP	31/07/2013		
Vicolo Via Roma	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Roma	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Marconi	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via R. Passarelli	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via A. Loqarzo	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Cammarano	0	0	0	MP	31/07/2013		
P.zza Cammarano	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via B. Lettieri	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Dott. Roberti	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Orlando	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Grosso	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via G. Allegro	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Scandizzo	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via G. Romano	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via F. Donnantuoni	0	0	0	MP	31/07/2013		
Loc. Carpineta - Via Carpineta	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Deserta	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Capizzu	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Pastena	0	0	0	MP	31/07/2013		
Via Macchia	0	0	0	BP	31/07/2013		
	0	3000	0	MP	31/07/2013		

## Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

### NOTE

### RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	3000	3000
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

### ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.  
Via G. Pastore 12/A  
29029 NIVIANO (PC)  
T. 0523-952129 F. 0523-957811  
E-mail: info@tdwilliamson.it